



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

окна, двери, перегородки, витражи, зенитные фонари

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. В процессе эксплуатации противопожарных светопрозрачных конструкций следует осуществлять их техническое обслуживание, периодически производить регулировку и при необходимости ремонт.
2. Осуществлять данный перечень действий может только организация, имеющая лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнений проемов в противопожарных преградах.
3. Установка других или дополнительных деталей или элементов окажет влияние на увеличение нагрузки на конструкцию, что, в свою очередь, может вызвать преждевременное разрушение конструкции в случае чрезвычайного происшествия. Поэтому любое изменение конструкции, в процессе эксплуатации, возможно только после согласования технического решения по проекту с изготовителем.
4. Следует соблюдать правила эксплуатации противопожарных остекленных конструкций в плане размещения рядом с ними климатического оборудования, что может способствовать появлению необратимых дефектов изделия.
5. По вопросам проведения технического обслуживания, регулировки, ремонта, замены поврежденного стекла и т.п. рекомендуем обращаться к изготовителю, который указан в сертификате и паспорте изделия, чтобы сохранить актуальность выданного сертификата и комплекта сопроводительной документации.